

Świdnica, dnia 09.04.2019r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

**dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Drzonów”**

Ogłoszenie o przetargu nr 531606-N-2019 z dnia 2019-03-29

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.)

1. Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika stalowego na osobnym fundamencie co wiąże się ze zmianą pozwolenia na budowę?

Odpowiedź: Dopuszcza się wykonanie zbiornika stalowego na fundamencie żelbetowym, po obrysie zewnętrznym wg projektu budowlanego, na rzędnych projektowanych.

WOST
Krzysztof Stefański

KM